



# Městský úřad MILOVICE

## Stavební úřad

nám. 30.června 508, Milovice- Mladá, PSČ 289 23  
tel.: [325 517 164](tel:325517164), e-mail: [lucie.sourkova@mesto-milovice.cz](mailto:lucie.sourkova@mesto-milovice.cz)

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

Spis.zn.: SÚ/11820/2017/Sou  
Č.j.: SÚ/833/18/Sou

Vyřizuje: L. Šourková

V Milovicích dne 22.1.2018

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Milovice, stavební úřad, nám. 30. června 508, Milovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.11.2017 podala

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje AZ Elektrostav, a.s., Václav Radechovský, IČO 45149909, Bobnická č.p. 2020/8, 288 02 Nymburk 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

**Straky, Zámostí, obnova NN, kNN a dem. NN**

**IE-12-6006448**

**Straky**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 319/2 (ostatní plocha), parc. č. 320 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 322 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 323 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 325/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 325/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 326 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 329 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 330 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 368 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 369 (zahrada), parc. č. 370 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 372 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 373 (zahrada), parc. č. 374 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 375 (zahrada), parc. č. 376/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 378 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 379 (zahrada), parc. č. 380 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 381/2 (zahrada), parc. č. 383 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 385 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 387/1 (zastavěná plocha a

nádvoří), parc. č. 389 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 391 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 393 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 395 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 397/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 399 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 401 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 403 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 404 (zahrada), parc. č. 439 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 441 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 444 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 445/1 (ostatní plocha), parc. č. 446 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 447 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 449 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 461/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 462/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 464 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 465 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 467 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 469 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 470 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 472 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 474 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 562 (ostatní plocha), parc. č. 617 (ostatní plocha), parc. č. 618/1 (ostatní plocha), parc. č. 619/5 (ostatní plocha), parc. č. 620/28 (ostatní plocha), parc. č. 621/1 (ostatní plocha), parc. č. 621/2 (ostatní plocha), parc. č. 621/3 (ostatní plocha), parc. č. 621/4 (ostatní plocha), parc. č. 622/2 (ostatní plocha), parc. č. 623/1 (ostatní plocha), parc. č. 624/1 (ostatní plocha), parc. č. 624/2 (ostatní plocha), parc. č. 624/3 (ostatní plocha), parc. č. 624/4 (ostatní plocha), parc. č. 624/6 (ostatní plocha), parc. č. 626/3 (ostatní plocha), parc. č. 627/1 (ostatní plocha), parc. č. 627/2 (ostatní plocha), parc. č. 628/1 (ostatní plocha), parc. č. 631/1 (ostatní plocha), parc. č. 632 (ostatní plocha), parc. č. 633/1 (ostatní plocha), parc. č. 633/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Straky.

Druh a účel umísťované stavby:

- **SO 01:** V rámci tohoto stavebního objektu dojde k položení nového kabelového vedení NN náhradou za demontované venkovní vedení NN.

Ze stávající rozpojovací skříně R23 typu SR402 bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříně 206 typu SS200/NKE1P-C, 214 typu SS100/NKE1P-C, 216 typu SS100/NKE1P-C, 158 typu SS100/NKE1P-C, 236 typu SS100/NKE1P-C, 234 typu SS100/NKE1P-C a kabelové vedení NN bude následně ukončeno ve stávající rozpojovací skříně R16 typu SR402. Přípojková skříň 246 typu SS200/KVE4P-M bude vyměněna za stávající nevyhovující typ. Z rozpojovací skříně R16 bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříně 218 typu SS100/KVE4P-M, 192 typu SS100/NKE1P-C, 184 typu SS100/NKE1P-C, 146 typu SS100/NKE1P-C, 139 typu SS100/NKE1P-C, 140 typu SS100/NKE1P-C, 135 typu SS100/NKE1P-C, 124 typu SS100/NKE1P-C, stávající 119 typu SS100, 138 typu SS100/NKE1P-C, 131 typu SS100/NKE1P-C a kabelové vedení NN bude následně ukončeno v nové rozpojovací skříně R44 SR402/NKW2. Z rozpojovací skříně R44 budou provedeny dva kabelové vývody NN. První vývod bude proveden kabelem AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> do stávající venkovní sítě NN na vodiče AlFe 42/7 mm<sup>2</sup>. Druhý vývod bude proveden kabelem AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> a následně bude ukončen ve stávající rozpojovací skříně R5 typu SR402. Ze stávající rozpojovací skříně R5 typu SR402 bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříně 170 typu SS100/NKE1P-C, 120 typu SS100/KVE4P-M a kabelové vedení NN bude následně ukončeno v rozpojovací skříně R45 typu SR402/NKW2. Z rozpojovací skříně R45 budou provedeny dva kabelové vývody NN. První vývod bude proveden kabelem AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> do stávající venkovní sítě NN na vodiče AlFe 42/7 mm<sup>2</sup>. Druhý vývod bude proveden kabelem AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříně 55 typu SS100/NKE1P-C, 56 typu SS100/NKE1P-C, 57 typu SS100/KVE4P-M, 91 typu SS100/NKE1P-C a kabelové vedení NN bude následně ukončeno v nové rozpojovací skříně R46 SR402/NKW2. Z rozpojovací skříně R46 budou provedeny dva kabelové vývody NN. První vývod bude proveden kabelem AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> do stávající venkovní sítě NN na vodiče AlFe 42/7 mm<sup>2</sup>. Druhý vývod bude proveden kabelem AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříně 90 typu SS100/KVE4P-M, 61 typu SS100/KVE4P-M, 62 typu SS100/KVE4P-M, 225 typu SS100/KVE4P-M, P6 typu SS100/KVE4P-M, 201 typu SS100/NKE1P-C, 63 typu SS100/NKE1P-C a kabelové vedení NN bude následně ukončeno v nové rozpojovací skříně R8 typu SR402/NKW2. Z rozpojovací skříně R8 budou provedeny dva kabelové vývody NN. První vývod bude proveden kabelem AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> do stávající venkovní sítě NN na vodiče AlFe 42/7 mm<sup>2</sup>. Druhý vývod bude proveden kabelem AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> a ten bude následně ukončen ve stávající rozpojovací skříně R22 typu SR402. Ze stávající rozpojovací skříně R26 typu SR608 bude proveden vývod kabelem AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> a ten bude ve své trase smyčkovat přípojkové skříně 53 typu

SS100/NKE1P-C, 213 typu SS100/KVE4P-M, 111 typu SS100/NKE1P-C, stávající 54 typu SS100, 72 typu SS100/NKE1P-C, 73 typu SS100/KVE4P-M, 75 typu SS100/KVE4P-M, 79 typu SS100/KVE4P-M a kabelové vedení NN bude následně ukončeno ve stávající rozpojovací skříni R4 typu SR502.

- **SO 02** Venkovní vedení NN: V rámci tohoto objektu bude vyměněn nevyhovující podpěrný bod, na který bude ukončeno stávající holé a nové vedení NN.

Bod č. 21: po výměně podpěrného bodu za nový typu Jb 9/15kN provedeno propojení z rozpojovací skříni R44 typu SR402/NKW2 se stávajícím venkovním vedením AlFe 42/7 mm<sup>2</sup> pomocí kabelu AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup>. Na podpěrném bodě budou osazeny svodiče přepětí NN.

Bod č. 38: po výměně podpěrného bodu za nový typu Jb 9/15kN provedeno propojení z rozpojovací skříni R45 typu SR402/NKW2 se stávajícím venkovním vedením AlFe 42/7 mm<sup>2</sup> pomocí kabelu AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup>. Na podpěrném bodě budou osazeny svodiče přepětí NN.

Bod č. 17: po výměně podpěrného bodu za nový typu Jb 9/15 kN provedeno propojení z rozpojovací skříni R46 typu SR402/NKW2 se stávajícím venkovním vedením AlFe 42/7 mm<sup>2</sup> pomocí kabelu AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup>. Na podpěrném bodě budou osazeny svodiče přepětí NN.

Bod č. 8: stávající Fe stožár (odrezivění + nátěr, oprava bet. základu), provedeno propojení z rozpojovací skříni R8 typu SR402/NKW2 se stávajícím venkovním vedením AlFe 42/7 mm<sup>2</sup> pomocí kabelu AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup>. Na podpěrném bodě budou osazeny svodiče přepětí NN.

Všechny ocelové konstrukční prvky a díly podpěrných bodů musí být chráněny proti korozi žárovým zinkováním podle CSN EN ISO 1461 a nátěrovým systémem DSO.

- **SO 03** Demontáž stávajícího venkovní vedení NN: V rámci tohoto stavebního objektu dojde k demontáži stávajícího venkovního vedení NN 0,4 kV (dle výkresu č. 46163 - demontáž). Demontované venkovní vedení bude nahrazeno novým kabelovým vedením NN (viz výše).

Umístění stavby na pozemku:

- na parc. č. 297, 319/2, 320, 322, 323, 325/1, 325/2, 326, 327, 329, 330, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376/1, 378, 379, 380, 381/2, 383, 385, 387/1, 389, 391, 393, 395, 397/1, 399, 401, 403, 404, 439, 441, 444, 445/1, 446, 447, 449, 461/4, 462/1, 464, 465, 467, 469, 470, 472, 474, 562, 617, 618/1, 619/5, 620/28, 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 622/2, 623/1, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/6, 626/3, 627/1, 627/2, 628/1, 631/1, 632, 633/1, 633/2 v katastrálním území Straky.

Určení prostorového řešení stavby:

- celková délka trasy cca 960m
- celková délka trasy od skříní k elektroměrovým rozvaděčům (v zemi) 353 m
- celková délka trasy od skříní k elektroměrovým rozvaděčům (pod omítkou) 275 m

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací, kterou vypracoval Václav Radechovský, ČKAIT 0012478, a která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před samotnou realizací stavby zhotovitel s vlastníkem stavby č.p. 90 upřesní umístění pojistkové skříně na pozemku parc.č. 462/1 v k.ú. Straky.
3. Bude splněna podmínka umístění přípojkové skříně dle požadavku vlastníka pozemku parc.č. 441 k.ú. Straky. Přípojková skříň bude zabudována do posledního dílu oplocení dotčené nemovitosti, který bezprostředně souvisí s vedlejší nemovitostí. Trasa nového přívodu do stávajícího elektroměrového rozvaděče bude upřesněna s ohledem na stávající stav před realizací. Trasa bude dle požadavku budoucího povinného od plastového pilíře v oplocení směr stávající elektroměrová skříň.
4. Dle sjednaných podmínek s vlastníky dotčených nemovitostí budou tyto podmínky dodrženy.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem a stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob při

práci na staveništích. Dále budou dodrženy ustanovení vyhlášek provádějících některá ustanovení stavebního zákona a příslušné technické normy.

7. Na stavbě musí být k dispozici dokumentace stavby ověřená v územním řízení a všechny doklady týkající se prováděné stavby; bude veden stavební deník, který bude předkládán u kontrolních prohlídek stavby.
8. Před započítím výkopových prací zajistí investor stavby vytýčení všech inženýrských sítí jejich správcí. Při křížení nebo souběhu bude postupovat v souladu s požadavky těchto správců.
9. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. **Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.:**

Předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Tento dohled podle zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění, hradí stavebník. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, písemně v předstihu nejméně 14 dnů (poštou nebo email: [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz)).

**11. Národní památkový ústav:**

Při výskytu drobné solitérní architektury místního významu, jako jsou například Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník v místě prací, je žádoucí zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.

**12. Obecní úřad Straky:**

- Obec Straky trvá na tom, aby všechny dotčené místní komunikace a vjezdy provedené v zámkové dlažbě nebyly narušeny výkopem a pro uložení kabelu byl proveden protlak.
- Před realizací stavby bude přizván zástupce obce k převzetí povrchů a stanovení konkrétních podmínek. Budou upřesněny podmínky pro křížení kanalizace ve správě obce Straky.

**13. MěÚ Nymburk, odb. ŽP z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:**

- Odpady ze stavby budou v místě stavby tříděny a přednostně předány oprávněné osobě k dalšímu využití, teprve až prokazatelně nevyužitelný odpad lze uložit na povolenou skládku, odpady budou shromažďovány odděleně dle druhu a zajištěny před nežádoucím únikem, zcizením a znehodnocením.
- Zemina, která nebude použita v místě stavby k terénním úpravám, bude likvidována jejím předáním oprávněné osobě, nebo pokud by byla zemina použita k terénním úpravám mimo místo stavby, budou před uložením na toto konkrétní místo předloženy na odb. ŽP MěÚ Nymburk rozborů této zeminy dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. (nevztahuje se na zeminu a hlušinu předanou k využití nebo odstranění organizací oprávněné dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k jejímu převzetí).
- Doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou předloženy MěÚ Nymburk, odb. ŽP, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu.

**14. MěÚ Nymburk, odb. ŽP z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:**

Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděrům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2 m. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

15. Budou dodrženy podmínky z rozhodnutí č. 266 č.j. MUNYM-050/51785/2017/Jeř ze dne 25.10.2017, které vydal MěÚ Nymburk, odb. správy městského majetku k povolení zvláštního užívání pozemní komunikace č. III/27212 v obci Straky. Zároveň budou dodrženy podmínky z vyjádření Krajské správy a údržby silnice Středočeského kraje zn. 3143/17/KSUS/KHT/NOV ze dne 15.5.2017, jež jsou součástí výše uvedeného rozhodnutí.

**16. Dopravní inspektorát PČR, Územní odbor Nymburk:**

- Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny. V případě uložení vedení do tělesa chodníku a omezení průchodnosti chodců, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni. Příčné přechody pro chodce musí být opatřeny lávkami se zábradlím. V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici, bude stavba oddělena od komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena.
- Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12 899 a musí být navrženy ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
- Dopravní inspektorát PČR Nymburk před samotným zahájením stavby požaduje předložit podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO).
- Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.
- Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky použité na akci ihned odstraněny.

**17. Povodí Labe, státní podnik:**

- V záplavovém území požadujeme zachovat stávající niveletu terénu.
- Výkopy budou zasypávány a řádně hutněny po vrstvách.

**18. Hasičský záchranný sbor Nymburk:**

- V průběhu prací je nutné řádně označit případné objízďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd (se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o min. šířce 3,0 m) ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle případnou kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací, případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Středočeského kraje územní odbor Nymburk, Tyršova 11, 288 02 Nymburk, nejpozději 15 dní předem.

**19. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.:**

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve vyjádření č.j. 734891/17 a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s..

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Pro případ porušení kterékoliv z povinností

stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., vzniknou porušením jeho povinností. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo předmětné Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo příslušného Vyjádření. Před započítím prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat, tak aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zajištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Dále je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami, či jakýmkoliv jiným zařízeními SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 230 592 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

## 20. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.:

- V zájmovém území dojde ke křížení s vodovodním řadem.
- Před zahájením stavby žádejte o vytyčení sítí ve vlastnictví VaK Nymburk, a.s. v předpokládaném místě stavby. Podle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru

500 mm včetně 1,5 m na každou stranu, nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování jen s písemným souhlasem VaK Nymburk, a.s. Při zasahování do terénu, včetně zásahu do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze se souhlasem VaK Nymburk, a.s.

- Budou dodrženy všeobecné podmínky pro zahájení stavby, jež jsou součástí vyjádření zn. 0319/2017 z 30.1.2017. Investor je povinen uvědomit VaK Nymburk, a.s. o zahájení prací nejméně 10 dnů předem. Před zahájením prací bude vyznačena poloha VaKS na staveništi (v trase). Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanizačních prostředků. Odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození. Při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod vedeními a vyzvat VaK Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno, a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti zajišťuje p. Zákasník Richard tel.: 325 575 890, 602 621 406. V případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytyčeny, vytyčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit (p. Svoboda Aleš, případně p. Brzák Ivo, tel.: 325 513 243 linka 16).

## 21. ČEZ Distribuce, a.s.:

V zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje podzemní a nadzemní síť NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5) zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky; provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce; provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením; vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) zák. č. 458/2000 Sb. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341 – 1,2 ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat

vrstvu zeminy nad kabelem. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce a.s., 840 850 860. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Ochranné pásmo **nadzemního vedení** podle § 46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně – pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994); pro vodiče s izolací základní 2 metry; pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

*Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.*

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky;
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce;
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob;
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením;
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zák. č. 458/2000 Sb. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže

než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1). Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50110-1. Pokud nelze některé podmínky dodržet je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Při práci v ochranném pásmu je nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Případné nedodržení výše uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

22. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na stavební úřad MěÚ Milovice.



Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Obec Straky, Straky č.p. 215, 289 25 Straky  
Veronika Sobotková, nar. 1985, Křížová č.p. 447, 294 21 Bělá pod Bezdězem  
Zdeněk Brožek, nar. 1977, Straky č.p. 206, 289 25 Straky  
Hana Šubrtová, nar. 1952, Sojovická č.p. 1563/108, 289 22 Lysá nad Labem  
Helena Sekerová, nar. 1954, Straky č.p. 216, 289 25 Straky  
Ladislav Krejčík, nar. 1956, V Bažantnici č.p. 2637, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1  
Božena Červinková, nar. 1951, Na Rejdišti č.p. 189/5, 288 02 Nymburk 2  
Hildegarda Krejčíková, nar. 1931, Straky č.p. 158, 289 25 Straky  
Drahomíra Jindrová, nar. 1954, Straky č.p. 246, 289 25 Straky  
František Soukal, nar. 1962, Kovanice č.p. 177, 288 02 Nymburk 2  
Jindřich Kedlický, nar. 1959, Jizbice č.p. 77, 288 02 Nymburk 2  
Ivan Kedlický, nar. 1965, Jizbice č.p. 83, 288 02 Nymburk 2  
Martin Bičíš, nar. 1972, Straky č.p. 218, 289 25 Straky  
Blanka Bičíšová, nar. 1972, Straky č.p. 218, 289 25 Straky  
Olga Mudrochová, nar. 1956, Straky č.p. 192, 289 25 Straky  
Šárka Bažilová, nar. 1980, Straky č.p. 184, 289 25 Straky  
Ladislav Hořejší, nar. 1979, Straky č.p. 146, 289 25 Straky  
Ondřej Rychtera, nar. 1983, Straky č.p. 139, 289 25 Straky  
Josef Červinka, nar. 1956, Straky č.p. 140, 289 25 Straky  
Božena Mydlářová, nar. 1955, Lipnická č.p. 187/12, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1  
Ivan Macek, nar. 1965, Kpt. Stránského č.p. 981/19, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98  
Lucie Macková, nar. 1968, Kpt. Stránského č.p. 981/19, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98  
Helena Nebeská, nar. 1974, Straky č.p. 124, 289 25 Straky  
Michal Türkott, nar. 1970, Velešínská č.p. 757, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99  
Pavel Rada, nar. 1973, Straky č.p. 138, 289 25 Straky  
Kamil Jeremiáš, nar. 1968, Straky č.p. 74, 289 25 Straky  
Radek Jeremiáš, nar. 1971, Straky č.p. 131, 289 25 Straky  
Roman Jeremiáš, nar. 1976, Straky č.p. 131, 289 25 Straky  
Vít Kadeřábek, nar. 1975, U Hřiště č.p. 244, Krchleby, 288 02 Nymburk 2  
Marie Bartoňová, nar. 1973, Straky č.p. 227, 289 25 Straky  
Martin Kadeřábek, nar. 1975, Vávrova č.p. 293, Krchleby, 288 02 Nymburk 2  
Marie Kadeřábková, nar. 1953, Straky č.p. 118, 289 25 Straky  
Milan Hlavsa, nar. 1979, Straky č.p. 170, 289 25 Straky  
Anna Hlavsová Lišková, nar. 1981, Straky č.p. 170, 289 25 Straky  
Petr Stružský, nar. 1965, Nová č.p. 45, 294 42 Luštěnice  
Hana Drbohlavová, nar. 1960, Dělnická č.p. 287, Krchleby, 288 02 Nymburk 2  
Veronika Kořínková, nar. 1991, Straky č.p. 55, 289 25 Straky  
Vladimír Červinka, nar. 1960, Straky č.p. 74, 289 25 Straky  
Vladimír Přidálek, nar. 1956, Straky č.p. 57, 289 25 Straky  
Eva Přidálková, nar. 1963, Straky č.p. 57, 289 25 Straky  
Martina Děvěrová, nar. 1968, Miloše Havla č.p. 1246/3, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52  
Petra Skolilová, nar. 1974, Tuchorazská č.p. 325/2, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108  
Michal Čerych, nar. 1990, Straky č.p. 167, 289 25 Straky  
Miroslav Procházka, nar. 1945, Straky č.p. 60, 289 25 Straky  
Miloslav Voříšek, nar. 1972, Straky č.p. 105, 289 25 Straky  
Antonín Krejčík, nar. 1943, Straky č.p. 62, 289 25 Straky  
Jaroslava Krejčíková, nar. 1949, Straky č.p. 62, 289 25 Straky  
Ing. Miloslav Hercog, nar. 1930, Čihákova č.p. 76/27, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1  
Josef Cibulka, nar. 1959, Straky č.p. 225, 289 25 Straky  
Marek Červinka, nar. 1990, Straky č.p. 201, 289 25 Straky  
Jaroslav Stezka, nar. 1971, Straky č.p. 63, 289 25 Straky  
Miroslava Stezková, nar. 1972, Straky č.p. 63, 289 25 Straky  
Helena Hanušová, nar. 1952, Tyršova č.p. 1346/26, 288 02 Nymburk 2  
Pavel Krumpholc, nar. 1952, Straky č.p. 52, 289 25 Straky

Jaroslav Pýcha, nar. 1959, Straky č.p. 53, 289 25 Straky  
Jana Pýchová, nar. 1961, Straky č.p. 53, 289 25 Straky  
Stanislav Volf, nar. 1968, Straky č.p. 232, 289 25 Straky  
Pavlína Petrtýlová, nar. 1964, Jasmínová č.p. 2146, 288 02 Nymburk 2  
Dobromila Volfová, nar. 1943, Straky č.p. 111, 289 25 Straky  
Zdeňka Dušková, nar. 1968, Kukučínova č.p. 1147/2, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411  
Petr Mäsiar, nar. 1973, Straky č.p. 72, 289 25 Straky  
Lucie Mäsiarová, nar. 1977, Straky č.p. 72, 289 25 Straky  
Jiří Maršálek, nar. 1985, Tyršova č.p. 609, Mladá, 289 23 Milovice  
Jaroslav Maňák, nar. 1933, Straky č.p. 75, 289 25 Straky  
Božena Maňáková, nar. 1938, Straky č.p. 75, 289 25 Straky  
Bohumír Kašička, nar. 1936, Straky č.p. 79, 289 25 Straky  
Danuše Kašičková, nar. 1942, Straky č.p. 79, 289 25 Straky  
Středočeský kraj, Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Agroprodukt, majetková, spol. s r.o., Straky č.p. 247, 289 25 Straky

### Odůvodnění:

Dne 2.11.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad dne 30.11.2017 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16.1.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j. SÚ/651/18/Sou.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., č.j. ARUP-10394/2016 z 14.10.2016
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., č.j. ARUP-13100/2017 z 5.12.2017
- Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, č.j. NPÚ-321/77166/2016 z 24.10.2016
- Obecní úřad Straky, vyjádření z 27.3.2017
- MěÚ Nymburk, odb. ŽP, č.j. 100/6689/2017/Šan z 27.2.2017
- MěÚ Nymburk, odb. správy městského majetku, č.j. MUNYM-050/51785/2017/Jeř z 25.10.2017
- MěÚ Nymburk, odb. školství, kultury a památkové péče, č.j. ŠKaPP/060/45893/2016/Van z 4.10.2016
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, zn. 3143/17/KSUS/KHT/NOV z 15.5.2017
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát, č.j. KRPS-332194-1/ČJ-2016-010806-ZU z 12.10.2016
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, č.j. KRPS-333751-1/Čj-2016-0100IT z 4.10.2016
- Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/16/33340/Mf/0 z 3.10.2016
- Státní pozemkový úřad, zn. SPU 039877/2017 z 22.2.2017
- ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, ev.č. NY-344-2/2017/PD z 18.5.2017
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, sp.zn. 90713/2016-8201-OÚZ-LIT z 19.10.2016
- GridServices, s.r.o., zn. 5001599211 z 6.10.2017
- CETIN, a.s., č.j. 734891/17 z 6.10.2017
- CETIN, a.s., sdělení ze dne 5.12.2017

- VaK Nymburk, a.s., zn. 0319/2017 z 30.1.2017
- T-Mobile Czech Republic, a.s., zn. E34838/17 z 6.10.2017
- Vodafone Czech Republic, a.s., zn. MW000007026157783 z 6.10.2017
- Úřad pro civilní letectví, č.j. 009915-16-701 z 30.9.2016
- ČD-Telematika, č.j. 1201701821z 3.2.2017
- Telco Pro Services, a.s., zn. 0200659454 z 6.10.2017
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100815829 z 6.10.2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 294, 298, 317, 334, 367/1, 382, 391/3, 435, 437, 442, 445/2, 460/1, 475, 616, 619/1, 619/2, 619/3, 619/4, 619/6, 620/17, 620/22, 620/23, 620/26, 620/27, 621/5, 621/6, 622/1, 624/5, 628/4, 631/3, 2067/18 v katastrálním území Straky

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Straky č.p. 77, č.p. 51, č.p. 136 a č.p. 130

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Během výše uvedeného veřejného ústního jednání vznesl p. Václav Volf, jenž má věcné břemeno užívání k pozemku parc.č. 462/1 k.ú. Straky a zastupoval p. Čerycha (vlastníka tohoto pozemku) požadavek na upřesnění umístění pojistkové skříně na tomto pozemku. Tento požadavek byl zahrnut do podmínek rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se nevyjádřila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Lucie Šourková  
referent stavebního úřadu  
[otisk úředního razítka]

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 6.12.2017.

**Obdrželi:**

účastníci (doručenky)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

AZ Elektrostav, a.s., IDDS: yttczpb

sídlo: Bobnická č.p. 2020/8, 288 02 Nymburk 2

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2

sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Kolín, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Hana Šimová, Straky č.p. 214, 289 25 Straky

Drahomíra Soukalová, Straky č.p. 236, 289 25 Straky

Jindřiška Kedlická, Straky č.p. 234, 289 25 Straky

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5

sídlo: Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif

sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4

František Stružský, Straky č.p. 120, 289 25 Straky

Jindřiška Červinková, Straky č.p. 56, 289 25 Straky

Miloš Budina, Tuchorazská č.p. 325/2, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108

Anastazie Budinová, Tuchorazská č.p. 325/2, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108

Václav Volf, Straky č.p. 90, 289 25 Straky

Božena Volfová, Straky č.p. 90, 289 25 Straky

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1

Wüstenrot hypoteční banka a.s., IDDS: vjtg3cb

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2

Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IDDS: jckg8qd  
sídlo: Za Beránkem č.p. 836, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Zoubek Jiří, JUDr., IDDS: 5k6ynpc  
sídlo: Jenišovská č.p. 1163/23, Praha 5-Košfře, 158 00 Praha 58

Štanc - insolvence v.o.s., IDDS: fags3vw  
sídlo: Čs. legií č.p. 172, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1

Obec Straky, IDDS: mkuba9q  
sídlo: Straky č.p. 215, 289 25 Straky

Veronika Sobotková, Křížová č.p. 447, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Zdeněk Brožek, Straky č.p. 206, 289 25 Straky

Hana Šubrtová, Sojovická č.p. 1563/108, 289 22 Lysá nad Labem

Helena Sekerová, Straky č.p. 216, 289 25 Straky

Ladislav Krejčík, V Bažantnici č.p. 2637, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

Božena Červinková, Na Rejdišti č.p. 189/5, 288 02 Nymburk 2

Hildegarda Krejčíková, Straky č.p. 158, 289 25 Straky

Drahomíra Jindrová, Straky č.p. 246, 289 25 Straky

František Soukal, Kovanice č.p. 177, 288 02 Nymburk 2

Jindřich Kedlický, Jizbice č.p. 77, 288 02 Nymburk 2

Ivan Kedlický, Jizbice č.p. 83, 288 02 Nymburk 2

Martin Bičíšť, Straky č.p. 218, 289 25 Straky

Blanka Bičíšťová, Straky č.p. 218, 289 25 Straky

Olga Mudrochová, Straky č.p. 192, 289 25 Straky

Šárka Bažilová, Straky č.p. 184, 289 25 Straky

Ladislav Hořejší, Straky č.p. 146, 289 25 Straky

Ondřej Rychtera, Straky č.p. 139, 289 25 Straky

Josef Červinka, Straky č.p. 140, 289 25 Straky

Božena Mydlářová, Lipnická č.p. 187/12, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou 1

Ivan Macek, Kpt. Stránského č.p. 981/19, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98

Lucie Macková, Kpt. Stránského č.p. 981/19, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98

Helena Nebeská, Straky č.p. 124, 289 25 Straky

Michal Türkott, Velešínská č.p. 757, Praha 9-Letňany, 199 00 Praha 99

Pavel Rada, Straky č.p. 138, 289 25 Straky

Kamil Jeremiáš, Straky č.p. 74, 289 25 Straky

Radek Jeremiáš, Straky č.p. 131, 289 25 Straky

Roman Jeremiáš, Straky č.p. 131, 289 25 Straky

Vít Kadeřábek, U Hřiště č.p. 244, Krchleby, 288 02 Nymburk 2

Marie Bartoňová, Straky č.p. 227, 289 25 Straky

Martin Kadeřábek, Vávrova č.p. 293, Krchleby, 288 02 Nymburk 2

Marie Kadeřábková, Straky č.p. 118, 289 25 Straky

Milan Hlavsa, Straky č.p. 170, 289 25 Straky

Anna Hlavsová Lišková, Straky č.p. 170, 289 25 Straky

Petr Stružský, Nová č.p. 45, 294 42 Luštěnice

Hana Drbohlavová, Dělnická č.p. 287, Krchleby, 288 02 Nymburk 2

Veronika Kořínková, Straky č.p. 55, 289 25 Straky

Vladimír Červinka, Straky č.p. 74, 289 25 Straky

Vladimír Přidálek, Straky č.p. 57, 289 25 Straky

Eva Přidálková, Straky č.p. 57, 289 25 Straky

Martina Děvěrová, Miloše Havla č.p. 1246/3, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

Petra Skolilová, Tucharazská č.p. 325/2, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108

Michal Čerych, Straky č.p. 167, 289 25 Straky

Miroslav Procházka, Straky č.p. 60, 289 25 Straky

Miloslav Voříšek, Straky č.p. 105, 289 25 Straky

Antonín Krejčík, Straky č.p. 62, 289 25 Straky

Jaroslava Krejčíková, Straky č.p. 62, 289 25 Straky

Ing. Miloslav Hercog, Čihákova č.p. 76/27, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

Josef Cibulka, Straky č.p. 225, 289 25 Straky

Marek Červinka, Straky č.p. 201, 289 25 Straky

Jaroslav Stezka, Straky č.p. 63, 289 25 Straky

Miroslava Stezková, Straky č.p. 63, 289 25 Straky  
Helena Hanušová, Tyršova č.p. 1346/26, 288 02 Nymburk 2  
Pavel Krumpholc, Straky č.p. 52, 289 25 Straky  
Jaroslav Pýcha, Straky č.p. 53, 289 25 Straky  
Jana Pýchová, Straky č.p. 53, 289 25 Straky  
Stanislav Volf, Straky č.p. 232, 289 25 Straky  
Pavčina Petrtýlová, Jasmínová č.p. 2146, 288 02 Nymburk 2  
Dobromila Volfová, Straky č.p. 111, 289 25 Straky  
Zdeňka Dušková, Kukučínova č.p. 1147/2, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411  
Petr Mäsiar, Straky č.p. 72, 289 25 Straky  
Lucie Mäsiarová, Straky č.p. 72, 289 25 Straky  
Jiří Maršálek, Tyršova č.p. 609, Mladá, 289 23 Milovice nad Labem 1  
Jaroslav Maňák, Straky č.p. 75, 289 25 Straky  
Božena Maňáková, Straky č.p. 75, 289 25 Straky  
Bohumír Kašička, Straky č.p. 79, 289 25 Straky  
Danuše Kašičková, Straky č.p. 79, 289 25 Straky  
Středočeský kraj, IDDS: keebyyf  
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx  
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Agroprodukt, majetková, spol. s r.o., IDDS: byxz6tr  
sídlo: Straky č.p. 247, 289 25 Straky

ostatní

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z  
sídlo: Letenská č.p. 123/4, Malá Strana, 118 00 Praha 011  
Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t  
sídlo: Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011  
Policie ČR, DI Nymburk, IDDS: 2dtai5u  
sídlo: Nymburk